

Ingenieurbüro T. Dittrich

Eichenstraße 3
91486 Uehlfeld
Tel.: 09163 / 7401
Fax: 09163 / 994635



TomDitt@aol.com

Zertifikat

über die Luftdichtheit des Gebäudes

Das Gebäude

Lasher

Isarauring 16a

85774 Unterföhring

hat bei der Luftdichtheitsmessung am

13.12.2017 um 12:25 und 13.12.2017 um 12:31

folgenden Wert für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit erzielt

$$n_{50} = 0.63 \text{ 1/h}$$

Der zulässige Grenzwert der Luftdurchlässigkeit nach DIN 4108-7 und
Energieeinsparverordnung (EnEV) beträgt für Gebäude mit Fensterlüftung

$$n_{50} = 3.0 \text{ 1/h}$$

und für Gebäude mit mechanischer Lüftung

$$n_{50} = 1.5 \text{ 1/h}$$

Uehlfeld
Ort

13. 12. 2017
Datum

Dittrich
Unterschrift

